



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 28.05.2025г. № 2187**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Овчинниковой Л.З. при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 161" (сокращенное наименование – МБДОУ №161), ИНН 1831090439, ОГРН 1031800563299

Адрес места нахождения юридического лица: - 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 30 лет Победы, д.5

Адрес места осуществления деятельности:

- 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 30 лет Победы, д.5

- 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 30 лет Победы д.10

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21)

В нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в МБДОУ №161 по адресу: 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 30 лет Победы, д.5, в складском помещении для хранения пищевых продуктов, стена выполнена кирпичной кладкой, без отделки, что не позволяет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 поверхность пола с дефектами и повреждениями, что затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях МБДОУ №161:

по адресу: 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 30 лет Победы, д.5, на пищеблоке в цехе сырой продукции поверхность пола, выполненная плиткой с дефектами в виде, отсутствия плиток и множественных сколов.

по адресу: 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 30 лет Победы, д.10, в туалетном помещении средней группы «Рябинка» поверхность пола с дефектами в виде частичной стертости покраски.

В нарушении п. п. 3.1.1, 2.4.2 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 количество детей посещающих группы МБДОУ №161 превышает число детей исходя из норматива на 1 ребенка в групповой (игровой) в следующих группах:

- в подготовительной группе «Подснежники» по списочному составу детей- 28, при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка, должно быть не более 26 детей, что превышает норму на 2 ребенка;
- в 1-ой младшей группе «Ромашка» по списочному составу детей- 24, при нормативном количестве детей исходя из нормы площади на 1 ребенка, должно быть не более 20 детей, что превышает норму на 4 ребенка;

В нарушение п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 полученные в результате проведенных инструментальных измерений уровни искусственной освещенности в обследованных помещениях МБДОУ №161 не укладываются в нормируемые значения, а именно:

- уровень искусственной освещенности в игровой комнате 2-ой младшей группы «Маргаритки» составил 295 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк.
- уровень искусственной освещенности в игровой комнате группы раннего возраста «Колокольчики» составил 334 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк.
- уровень искусственной освещенности в игровой комнате 1-ой младшей группы «Ромашки» составил 353 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк.
- уровень искусственной освещенности в игровой комнате старшей группы «Анютинны глазки» составил 304 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк.
- уровень искусственной освещенности в игровой комнате подготовительной группы «Лилии» составил 350 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк.
- уровень искусственной освещенности в раздевальной комнате средней группы «Васильки» составил 315 лк, при гигиеническом нормативе не менее 200 лк.
- уровень искусственной освещенности в игровой комнате 2-ой младшей группы «Тюльпанчики» составил 331 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк.
- уровень искусственной освещенности в игровой комнате подготовительной группы «Подснежники» составил 362 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк.

На основании изложенного и руководствуясь п.13 ст.52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в МБДОУ №161 по адресу: 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 30 лет Победы, д.5, в складском помещении для хранения пищевых продуктов, выполнить ремонт стены, поверхность должна иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.. Срок устранения нарушения до 01.09.2025г.

В соответствии п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 выполнить ремонт поверхности пола в МБДОУ №161 на пищеблоке в цехе сырой продукции по адресу: 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 30 лет Победы, д.5 и в туалетном помещении средней группы «Рябинка» по адресу: 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 30 лет Победы, д.10. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Срок устранения нарушения до 01.09.2025г.

В соответствии п. п. 3.1.1, 2.4.2 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 1. при формировании групп детей исходить из расчета площади игровой комнаты при соблюдении норм площади на 1 ребенка: для групп раннего возраста - не менее 2,5 м² на 1 ребенка и для групп

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка. Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.

В соответствии п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в МБДОУ №161 по адресу: 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 30 лет Победы, д.5 обеспечить уровни искусственной освещенности в пределах гигиенических нормативов в следующих помещениях: в игровой комнате 2-ой младшей группы «Маргаритки», в игровой комнате группы раннего возраста «Колокольчики», в игровой комнате 1-ой младшей группы «Ромашки», в игровой комнате старшей группы «Анютини глазки», в игровой комнате подготовительной группы «Лилии», в игровой комнате средней группы «Васильки», в игровой комнате 2-ой младшей группы «Тюльпанчики», в игровой комнате подготовительной группы «Подснежники». Подтвердить протоколом измерения искусственной освещенности. Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ №161, юридический адрес: 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 30 лет Победы, д.5
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01 » сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Овчинникова Л.З

С предписанием ознакомлен(а) «28» мая 2025г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)